



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**

Officiel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

**Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle**

N° : 08 0368 /

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar :

Propriétaire :

Ik / C.I. :

Rue de l'Abbaye n°1, 1050 Bruxelles

Cima Heelton

Adres

Adresse :

ELECTRO DOMESTIC SRL

BTW / TVA : 464.316.492

Installateur :

Inspecteur :

Buelens, Y

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

19.06.2006

Onderzoek / Contrôle :

Afpoorten 2e etage ART 240/86
 Tension: 3x230V Lijnen comp. Pick maximale
 tel. 3x40A
 elektrode de terre XVB 4x10mm² max. tel. 2
 17,06 ohm element 200mA
 Diff. generale 40A/1k 1dij 10A/1k (Kolleen cave)
 300mA 1dij 10A/1k (Kolleen etage)
 Diff. 40A/4P/30mA 1dij 10A/1k
 1dij 15A/3P
 Remplacement de la cuisine

Opmerkingen / Remarques :

Néant

Besluit / Conclusion

L'installation est conforme au R.G.E.I. et peut être mise
 en service. La visite de contrôle prévue par l'art 240
 du R.G.E.I. doit avoir lieu au plus tard le 19.06.2007

voor de directeur
de inspecteur.pour le directeur
l'inspecteur:

RAPPELSS1.02 - V/A

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

Dexta 068-2117692-15

HBC : 734 1126000-33
IBAN : BE 79 7341 1260 0033BE 0434.433.603
APR Brussel